



ZERTIFIKAT

über die

Hygienische Eignung von luftdichten Unterputzdosen (ECON 10 / ECON 15)

Auftraggeber	KAISER GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmühle
Prüfgegenstand	Luftdichte Unterputzdosen ECON 10 (Art.-Nr. 1055-21) und ECON 15 (Art.-Nr. 1555-21)
Prüfung	Bewertung der hygienischen Sicherheit und Einsatzbarkeit in Reinräumen.
Prüfergebnis	Die hygienische Sicherheit und Einsatzbarkeit in Reinräumen wird mit Gutachten Nr. 11168-X-GUT-0908-C-BS bestätigt, die Forderungen der VDI 2083 und der DIN EN ISO 14644 werden erfüllt.
Ausstellungsdatum	2012-05-31
Gültigkeit des Zertifikats	unbefristet
Autorisierung, Unterschrift	Münster, 2012-05-31

Dr. Frank Wille



Aufbereitung



Bauen



Beratung



Labor



Raumlufttechnik

HYBETA GmbH

Nevinghoff 20 | 48147 Münster
T: +49 (0)251 2851-0 | F: +49 (0)251 2851-129
info@hybeta.com | www.hybeta.com

HYBETA Süd

Im Breitspiel 17 | 69126 Heidelberg
T: +49 (0)6221 18588-0 | F: +49 (0)6221 18588-129
info.sued@hybeta.com | www.hybeta.com

HYBETA Ost

Am Strengebach 3 | 04509 Krostitz-Hohenossig
T: +49 (0)34294 8452-7 | F: +49 (0)34294 8452-8
info.ost@hybeta.com | www.hybeta.com